

平成28年度 水道水の放射能測定結果

○検査機関:(株)環境技研

○検査方法: γ 線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法、測定時間1,000秒

※注1:放射線濃度は、試料採取から測定時間までの半減期補正した値を示す。

※注2:「不検出」とは、1未満(Bq/kg)をいう。

平成29年1月23日検査分

●採水日時:平成29年1月19日 12:30

●採水場所:小諸市役所(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成29年1月19日 10:00

●採水場所:柏木水源(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成29年1月19日 12:05

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成29年1月19日 12:00

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

平成28年10月21日検査分

●採水日時:平成28年10月19日 9:40

●採水場所:小諸市役所(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年10月19日 9:20

●採水場所:本町水源(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年10月19日 9:40

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年10月19日 9:45

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

平成28年7月19日検査分

●採水日時:平成28年7月15日 10:30

●採水場所:相生公園(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年7月15日 9:50

●採水場所:本町水源(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年7月15日 9:35

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年7月15日 9:30

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

平成28年4月28日検査分

●採水日時:平成28年4月26日 11:40

●採水場所:小諸市役所(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年4月26日 9:45

●採水場所:本町水源(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年4月26日 10:30

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(浄水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出

●採水日時:平成28年4月26日 10:34

●採水場所:御牧ヶ原浄水場(原水)

分析試験項目	結果
セシウム-137	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-134	不検出
ヨウ素-131	不検出