

令和4年度 水道水の放射能測定結果

○検査機関:環境未来株式会社 総合検査センター

○検査方法: γ 線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法、測定時間3,000秒

※注1:放射線濃度は、試料採取から測定時間までの半減期補正した値を示す。

※注2:「不検出」とは、1未満(Bq/kg)をいう。

令和4年9月16日検査分

●採水日時:令和4年9月14日 8:50

●採水場所:小諸市役所(浄水)

分析試験項目	結 果
ヨウ素-131	不検出
セシウム-134	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-137	不検出

●採水日時:令和4年9月14日 11:26

●採水場所:柏木水源(原水)

分析試験項目	結 果
ヨウ素-131	不検出
セシウム-134	不検出
セシウム-136	不検出
セシウム-137	不検出