

放射能測定結果報告書

No. KM2500002615-A8-001

2025 年 10 月 24 日

株式会社 水みらい小諸 代表取締役 東郷友裕 様

環境計量証明事業所 長野県環境保健第66号
〒390-1242 長野県松本市大箕田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター



施設名又は 試料名	小諸市役所 外水道蛇口 上水		
採取場所名	—		
採取者	相良 宏治 (所属) 環境未来株式会社		
採取日時	2025 年 10 月 16 日 (8時35分)	受付年月日	2025 年 10 月 16 日
天候	晴	採取時の温度	気温 19.0 ℃ 水温 20.3 ℃
測定機器	検出器 : Ge半導体検出器 GEM25P4-70 (ORTEC社製) 解析 : SEG-EMS (SEIKO EG&G社製)		
測定日時	2025 年 10 月 20 日 (10時19分)	測定時間	3000 秒

貴依頼の試料についての測定結果を次のとおり報告します。

測定の対象	単位	測定結果	基準値	検出限界値	測定の方法
131-ヨウ素 (^{131}I)	Bq/kg	不検出	—	1	γ線スペクトロメトリー*
134-セシウム (^{134}Cs)	Bq/kg	不検出	—	1	γ線スペクトロメトリー*
136-セシウム (^{136}Cs)	Bq/kg	不検出		1	γ線スペクトロメトリー*
137-セシウム (^{137}Cs)	Bq/kg	不検出		1	γ線スペクトロメトリー*
		—以下余白—			

備考 1. 測定結果の『不検出』は検出限界値未満を示します。
2. *ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー。
3. 測定機関は株式会社科学技術開発センターです。

放射能測定結果報告書

No. KM2500002615-A8-002

2025 年 10 月 24 日

株式会社 水みらい小諸 代表取締役 東郷友裕 様

環境計量証明事業所 長野県松本市 第66号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター



施設名又は 試料名	柏木水源 原水		
採取場所名	—		
採取者	相良 宏治 (所属) 環境未来株式会社		
採取日時	2025 年 10 月 16 日 (11時50分)	受付年月日	2025 年 10 月 16 日
天候	曇	採取時の温度	気温 16.5 ℃ 水温 10.5 ℃
測定機器	検出器 : Ge半導体検出器 GEM25P4-70 (ORTEC社製) 解析 : SEG-EMS (SEIKO EG&G社製)		
測定日時	2025 年 10 月 20 日 (11時13分)	測定時間	3000 秒

貴依頼の試料についての測定結果を次のとおり報告します。

測定の対象	単位	測定結果	基準値	検出限界値	測定の方法
131-ヨウ素 (^{131}I)	Bq/kg	不検出	—	1	γ線スペクトロメトリー*
134-セシウム (^{134}Cs)	Bq/kg	不検出	—	1	γ線スペクトロメトリー*
136-セシウム (^{136}Cs)	Bq/kg	不検出		1	γ線スペクトロメトリー*
137-セシウム (^{137}Cs)	Bq/kg	不検出		1	γ線スペクトロメトリー*
		—以下余白—			

備考 1. 測定結果の『不検出』は検出限界値未満を示します。
2. *ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー。
3. 測定機関は株式会社科学技術開発センターです。