令和4年度　水質検査結果（浄水）4月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		4月21日	4月21日	4月21日	4月19日	4月21日	4月21日	4月19日	4月19日	4月19日	4月19日	4月19日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日	4月25日	4月25日	4月25日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		15.0 ℃	12.5 ℃	16.0 ℃	9.5 ℃	13.5 ℃	15.0 ℃	13.0 ℃	16.0 ℃	17.0 ℃	12.0 ℃	15.0 ℃	19.0 ℃	18.0 ℃	20.0 ℃	19.0 ℃	20.0 ℃	23.0 ℃	18.5 ℃	17.5 ℃	18.0 ℃
	水温（℃）		13.0 ℃	12.5 ℃	14.0 ℃	12.0 ℃	10.5 ℃	11.0 ℃	15.5 ℃	14.0 ℃	14.0 ℃	13.0 ℃	11.0 ℃	10.5 ℃	12.0 ℃	12.0 ℃	10.0 ℃	13.0 ℃	10.0 ℃	12.0 ℃	13.5 ℃	13.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアンカリイオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス・トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	35.9 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	3.8 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	7.0 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.3	6.5	6.4	7.3	7.2	7.6	7.9	7.5	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.0	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.07 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　5月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		5月25日	5月25日	5月25日	5月12日	5月25日	5月25日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月18日	5月18日	5月18日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		25.0 ℃	24.0 ℃	27.0 ℃	17.0 ℃	23.0 ℃	24.0 ℃	23.0 ℃	23.0 ℃	21.0 ℃	23.0 ℃	23.0 ℃	9.5 ℃	10.5 ℃	8.5 ℃	9.0 ℃	8.5 ℃	9.5 ℃	16.5 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃
	水温（℃）		16.0 ℃	14.0 ℃	16.0 ℃	14.5 ℃	12.0 ℃	13.5 ℃	15.5 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃	14.5 ℃	12.0 ℃	12.5 ℃	13.0 ℃	13.5 ℃	10.5 ℃	14.0 ℃	12.5 ℃	12.5 ℃	14.5 ℃	14.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアンカリイオン	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																		0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																		0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	33.5 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.4 mg/ℓ	3.8 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																		129.0 mg/ℓ	127.0 mg/ℓ	130.0 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.4	6.5	6.4	7.3	7.1	7.6	7.7	7.5	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	7.1	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和3年度　水質検査結果（浄水）　6月

		基準値	巣瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴨久保配水池	氷配水池
	採水日		6月20日	6月20日	6月20日	6月14日	6月20日	6月20日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日	6月14日	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日	6月23日	6月23日	6月23日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		27.0 ℃	23.0 ℃	28.0 ℃	16.0 ℃	24.0 ℃	22.0 ℃	15.0 ℃	15.5 ℃	17.0 ℃	16.5 ℃	16.0 ℃	21.0 ℃	20.0 ℃	19.0 ℃	17.0 ℃	19.0 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃	24.0 ℃	27.0 ℃
	水温（℃）		18.0 ℃	16.0 ℃	19.0 ℃	15.5 ℃	12.5 ℃	15.0 ℃	16.0 ℃	15.5 ℃	17.5 ℃	14.5 ℃	13.0 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃	14.5 ℃	17.5 ℃	15.5 ℃	14.5 ℃	15.5 ℃	18.5 ℃	19.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
4	水銀及びその他化合物	0.00005 mg/ℓ							0.00005 mg/ℓ未満													
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ				0.004 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ													
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ							0.004 mg/ℓ未満													
10	シアン化物イオン及びシアンセイオン	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ							0.17 mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ							0.07 mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ							0.1 mg/ℓ未満										0.6 mg/ℓ			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.15 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.09 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0010 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0004 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0008 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ	0.0007 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満			
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ							11.0 mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	33.9 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.4 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	3.5 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ	176.0 mg/ℓ	126.0 mg/ℓ	137.0 mg/ℓ	143.0 mg/ℓ	224.0 mg/ℓ	160.0 mg/ℓ	152.0 mg/ℓ	144.0 mg/ℓ	77.0 mg/ℓ	88.0 mg/ℓ	33.0 mg/ℓ		68.0 mg/ℓ							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ	338.0 mg/ℓ	226.0 mg/ℓ	237.0 mg/ℓ	233.0 mg/ℓ	308.0 mg/ℓ	254.0 mg/ℓ	233.0 mg/ℓ	226.0 mg/ℓ	164.0 mg/ℓ	175.0 mg/ℓ	100.0 mg/ℓ	94.0 mg/ℓ	153.0 mg/ℓ	149.0 mg/ℓ	103.0 mg/ℓ	145.0 mg/ℓ	128.0 mg/ℓ			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ							0.02 mg/ℓ未満													
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ							0.0005 mg/ℓ未満													
46	有機物(全有機炭素(TOCの量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.4	6.6	6.5	7.3	7.2	7.6	7.8	7.5	7.3	7.4	7.3	7.0	7.2	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.06 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　7月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		7月19日	7月19日	7月19日	7月11日	7月19日	7月19日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月25日	7月25日	7月25日
	天候（前日）		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
	気温（℃）		21.0 ℃	20.5 ℃	21.0 ℃	28.0 ℃	19.0 ℃	18.5 ℃	29.0 ℃	27.0 ℃	28.0 ℃	27.0 ℃	27.0 ℃	20.0 ℃	21.0 ℃	19.0 ℃	19.0 ℃	19.0 ℃	20.0 ℃	26.5 ℃	27.5 ℃	27.0 ℃
	水温（℃）		21.0 ℃	17.5 ℃	21.5 ℃	19.5 ℃	18.0 ℃	17.0 ℃	19.5 ℃	20.0 ℃	22.5 ℃	16.0 ℃	16.5 ℃	19.0 ℃	17.5 ℃	19.0 ℃	17.5 ℃	17.5 ℃	16.5 ℃	17.5 ℃	22.5 ℃	22.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアン化イオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	34.3 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	3.0 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.2	6.5	6.4	7.2	7.1	7.6	7.7	7.4	7.2	7.2	7.4	6.9	7.2	7.1	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　8月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴇久保配水池	氷配水池
	採水日		8月29日	8月29日	8月29日	8月17日	8月29日	8月29日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月25日	8月25日	8月25日
	天候（前日）		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温（℃）		26.0 ℃	22.0 ℃	23.0 ℃	22.5 ℃	26.0 ℃	22.0 ℃	22.0 ℃	21.5 ℃	21.5 ℃	21.5 ℃	21.5 ℃	31.0 ℃	28.0 ℃	29.5 ℃	25.0 ℃	26.5 ℃	29.5 ℃	21.5 ℃	24.0 ℃	24.5 ℃
	水温（℃）		23.0 ℃	17.0 ℃	22.5 ℃	22.0 ℃	15.5 ℃	18.0 ℃	22.0 ℃	24.5 ℃	24.5 ℃	16.5 ℃	17.0 ℃	22.5 ℃	20.5 ℃	20.0 ℃	20.5 ℃	19.0 ℃	21.5 ℃	21.0 ℃	22.5 ℃	20.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																		0.0002 mg/ℓ未満		
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																		0.00005 mg/ℓ未満		
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満		
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満		
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																		0.004 mg/ℓ未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																		0.28 mg/ℓ		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																		0.07 mg/ℓ		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満		
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																		0.005 mg/ℓ未満		
16	シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																		0.0002 mg/ℓ未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満		
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																		0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																		0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.01 mg/ℓ未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																		0.01 mg/ℓ未満		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																		0.01 mg/ℓ未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.01 mg/ℓ未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																		10.0 mg/ℓ		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	29.9 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	3.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	5.7 mg/ℓ	3.5 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	6.9 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																		53.0 mg/ℓ	53.0 mg/ℓ	56.0 mg/ℓ
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																		139.0 mg/ℓ	124.0 mg/ℓ	138.0 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																		0.02 mg/ℓ未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																		0.000001 mg/ℓ未満		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																		0.000001 mg/ℓ未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																		0.005 mg/ℓ未満		
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																		0.0005 mg/ℓ未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	7.2	7.1	7.5	7.8	7.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	7.1	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.06 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　９月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		9月26日	9月26日	9月26日	9月20日	9月26日	9月26日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月28日	9月28日	9月28日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温（℃）		23.5 ℃	19.0 ℃	22.5 ℃	16.0 ℃	20.5 ℃	19.0 ℃	16.0 ℃	15.5 ℃	16.0 ℃	15.0 ℃	15.5 ℃	25.0 ℃	25.0 ℃	27.0 ℃	23.0 ℃	23.0 ℃	26.0 ℃	19.5 ℃	19.5 ℃	19.5 ℃
	水温（℃）		20.5 ℃	16.0 ℃	20.0 ℃	18.5 ℃	13.0 ℃	16.0 ℃	19.5 ℃	21.5 ℃	23.0 ℃	15.5 ℃	16.5 ℃	20.5 ℃	18.2 ℃	16.5 ℃	21.5 ℃	17.5 ℃	15.3 ℃	16.5 ℃	19.5 ℃	20.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満		0.0002 mg/ℓ未満													
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満		0.00005 mg/ℓ未満													
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満		0.001 mg/ℓ未満													
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ													
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満		0.001 mg/ℓ未満													
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満		0.001 mg/ℓ未満													
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満		0.004 mg/ℓ未満													
10	シアン化物イオン及びシアン化イオン	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ	0.58 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.26 mg/ℓ	0.57 mg/ℓ	0.13 mg/ℓ		0.15 mg/ℓ						1.20 mg/ℓ	1.26 mg/ℓ		1.33 mg/ℓ				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ	0.13 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.05 mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ		0.05 mg/ℓ		0.09 mg/ℓ	0.09 mg/ℓ		0.09 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ			0.09 mg/ℓ				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満		0.1 mg/ℓ未満		0.2 mg/ℓ	0.2 mg/ℓ						0.2 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満		0.0001 mg/ℓ未満													
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満		0.005 mg/ℓ未満													
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満		0.0002 mg/ℓ未満													
17	シクロロメタン	0.02 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満		0.0001 mg/ℓ未満													
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満		0.0001 mg/ℓ未満													
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満		0.0001 mg/ℓ未満													
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満		0.0001 mg/ℓ未満													
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0004 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0004 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0014 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0004 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ	0.0006 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0010 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0020 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0004 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ	0.0009 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満			
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満		0.01 mg/ℓ未満													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満		0.01 mg/ℓ未満													
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ	0.03 mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満		0.01 mg/ℓ未満													
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満		0.01 mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ	27.0 mg/ℓ	13.0 mg/ℓ	11.0 mg/ℓ	14.0 mg/ℓ	11.0 mg/ℓ		12.0 mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満		0.001 mg/ℓ未満													
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	38.8 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	3.8 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	7.4 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ	186.0 mg/ℓ	130.0 mg/ℓ	131.0 mg/ℓ	144.0 mg/ℓ	216.0 mg/ℓ	160.0 mg/ℓ	153.0 mg/ℓ	144.0 mg/ℓ	77.0 mg/ℓ	88.0 mg/ℓ	33.0 mg/ℓ	28.0 mg/ℓ	69.0 mg/ℓ	56.0 mg/ℓ	30.0 mg/ℓ	55.0 mg/ℓ	53.0 mg/ℓ			
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ	367.0 mg/ℓ	223.0 mg/ℓ	224.0 mg/ℓ	234.0 mg/ℓ	298.0 mg/ℓ	243.0 mg/ℓ	232.0 mg/ℓ	220.0 mg/ℓ	156.0 mg/ℓ	174.0 mg/ℓ	100.0 mg/ℓ	94.0 mg/ℓ	162.0 mg/ℓ	151.0 mg/ℓ	104.0 mg/ℓ	150.0 mg/ℓ	136.0 mg/ℓ			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満		0.02 mg/ℓ未満													
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満		0.000001 mg/ℓ未満													
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満		0.000001 mg/ℓ未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満		0.005 mg/ℓ未満													
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満		0.0005 mg/ℓ未満													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.5	6.8	6.4	6.7	6.5	7.3	7.1	7.6	7.8	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　10月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		10月20日	10月20日	10月20日	10月17日	10月20日	10月20日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月27日	10月27日	10月27日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		10.3 ℃	9.0 ℃	10.0 ℃	17.0 ℃	7.5 ℃	11.0 ℃	17.5 ℃	17.0 ℃	16.5 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃	16.5 ℃	16.0 ℃	17.0 ℃	16.5 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	9.5 ℃	9.0 ℃	9.0 ℃
	水温（℃）		17.3 ℃	14.0 ℃	16.2 ℃	16.5 ℃	11.5 ℃	14.0 ℃	17.5 ℃	15.5 ℃	19.5 ℃	14.5 ℃	14.0 ℃	17.5 ℃	15.0 ℃	14.0 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃	13.5 ℃	13.5 ℃	15.5 ℃	15.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	3 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアンイオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	38.0 mg/ℓ	3.0 mg/ℓ	4.4 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.5 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	7.2 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.4	6.6	6.6	7.3	7.2	7.7	7.8	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　11月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		11月21日	11月21日	11月21日	11月10日	11月21日	11月21日	11月10日	11月10日	11月10日	11月10日	11月10日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月28日	11月28日	11月28日
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温（℃）		10.5 ℃	10.5 ℃	10.5 ℃	6.0 ℃	11.0 ℃	8.5 ℃	9.0 ℃	10.0 ℃	9.5 ℃	7.0 ℃	8.0 ℃	6.0 ℃	6.0 ℃	8.0 ℃	8.0 ℃	8.5 ℃	8.5 ℃	7.0 ℃	6.0 ℃	4.0 ℃
	水温（℃）		11.5 ℃	12.0 ℃	9.0 ℃	13.0 ℃	10.5 ℃	11.0 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃	15.5 ℃	13.5 ℃	11.5 ℃	15.0 ℃	13.5 ℃	12.0 ℃	12.5 ℃	13.5 ℃	11.5 ℃	9.0 ℃	10.5 ℃	8.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアン化イオン	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																		0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																		0.008 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	38.0 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ	4.3 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																		140.0 mg/ℓ	139.0 mg/ℓ	143.0 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.3	6.6	6.5	7.2	7.1	7.6	7.7	7.4	7.2	7.3	7.3	6.9	7.2	7.1	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.13 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　12月

		基準値	巣瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴨久保配水池	氷配水池
	採水日		12月19日	12月19日	12月19日	12月13日	12月19日	12月19日	12月13日	12月13日	12月13日	12月13日	12月13日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月21日	12月21日	12月21日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		-1.0 ℃	-2.0 ℃	0.0 ℃	3.0 ℃	-2.0 ℃	-1.0 ℃	2.0 ℃	3.0 ℃	4.0 ℃	4.0 ℃	4.0 ℃	2.0 ℃	1.5 ℃	1.0 ℃	3.0 ℃	3.0 ℃	3.5 ℃	0.0 ℃	-2.0 ℃	-2.0 ℃
	水温（℃）		8.0 ℃	7.0 ℃	8.5 ℃	10.0 ℃	7.0 ℃	7.0 ℃	11.0 ℃	10.0 ℃	11.5 ℃	12.0 ℃	9.5 ℃	12.5 ℃	12.5 ℃	10.0 ℃	10.5 ℃	12.0 ℃	10.5 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	7.0 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
4	水銀及びその他化合物	0.00005 mg/ℓ							0.00005 mg/ℓ未満													
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ				0.003 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満													
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ							0.004 mg/ℓ未満													
10	シアン化物イオン及びシアンイオン	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ							0.16 mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ	0.18 mg/ℓ						0.06 mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ						0.1 mg/ℓ未満										0.6 mg/ℓ			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0007 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0007 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満			
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ							11.0 mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	37.8 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	4.2 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	1.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ	182.0 mg/ℓ	133.0 mg/ℓ	133.0 mg/ℓ	150.0 mg/ℓ	224.0 mg/ℓ	160.0 mg/ℓ	151.0 mg/ℓ	142.0 mg/ℓ	76.0 mg/ℓ	86.0 mg/ℓ	32.0 mg/ℓ		68.0 mg/ℓ							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ	352.0 mg/ℓ	221.0 mg/ℓ	226.0 mg/ℓ	247.0 mg/ℓ	290.0 mg/ℓ	239.0 mg/ℓ	236.0 mg/ℓ	230.0 mg/ℓ	165.0 mg/ℓ	181.0 mg/ℓ	109.0 mg/ℓ	90.0 mg/ℓ	154.0 mg/ℓ	151.0 mg/ℓ	99.0 mg/ℓ	143.0 mg/ℓ	129.0 mg/ℓ			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ							0.02 mg/ℓ未満													
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ							0.0005 mg/ℓ未満													
46	有機物(全有機炭素(TOCの量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.3	6.6	6.6	7.3	7.2	7.7	7.7	7.5	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2	7.0	7.2
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.40 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　１月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		1月23日	1月23日	1月23日	1月18日	1月23日	1月23日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月25日	1月25日	1月25日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
	天候（当日）		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
	気温（℃）		0.5 ℃	-1.5 ℃	0.5 ℃	-2.5 ℃	-0.5 ℃	0.5 ℃	-1.5 ℃	0.0 ℃	2.0 ℃	-1.0 ℃	-0.5 ℃	0.0 ℃	-3.0 ℃	0.0 ℃	-1.5 ℃	-1.0 ℃	1.0 ℃	-9.0 ℃	-8.0 ℃	-8.0 ℃
	水温（℃）		7.5 ℃	8.5 ℃	8.5 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	8.0 ℃	8.5 ℃	11.0 ℃	8.0 ℃	8.5 ℃	9.5 ℃	8.0 ℃	6.0 ℃	9.5 ℃	9.0 ℃	6.5 ℃	6.0 ℃	5.0 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアンイオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	36.2 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	4.2 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.7 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	7.0 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	7.2	7.1	7.6	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　１月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		1月23日	1月23日	1月23日	1月18日	1月23日	1月23日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月25日	1月25日	1月25日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
	天候（当日）		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	雪	雪
	気温（℃）		0.5 ℃	-1.5 ℃	0.5 ℃	-2.5 ℃	-0.5 ℃	0.5 ℃	-1.5 ℃	0.0 ℃	2.0 ℃	-1.0 ℃	-0.5 ℃	0.0 ℃	-3.0 ℃	0.0 ℃	-1.5 ℃	-1.0 ℃	1.0 ℃	-9.0 ℃	-8.0 ℃	-8.0 ℃
	水温（℃）		7.5 ℃	8.5 ℃	8.5 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	8.0 ℃	8.5 ℃	11.0 ℃	8.0 ℃	8.5 ℃	9.5 ℃	8.0 ℃	6.0 ℃	9.5 ℃	9.0 ℃	6.5 ℃	6.0 ℃	5.0 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアンイオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	36.2 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	4.2 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.7 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	7.0 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	7.2	7.1	7.6	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　2月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		2月16日	2月16日	2月16日	2月13日	2月16日	2月16日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月20日	2月20日	2月20日
	天候（前日）		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	天候（当日）		晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		0.0 ℃	-2.0 ℃	0.0 ℃	2.0 ℃	-5.0 ℃	-1.0 ℃	2.0 ℃	1.0 ℃	3.0 ℃	0.0 ℃	1.0 ℃	-1.5 ℃	-1.5 ℃	0.0 ℃	-1.0 ℃	1.0 ℃	2.0 ℃	-1.0 ℃	1.0 ℃	1.0 ℃
	水温（℃）		4.5 ℃	5.6 ℃	5.5 ℃	4.0 ℃	6.0 ℃	5.5 ℃	7.0 ℃	7.0 ℃	7.5 ℃	10.5 ℃	7.0 ℃	8.0 ℃	10.0 ℃	8.0 ℃	6.5 ℃	9.5 ℃	9.5 ℃	4.0 ℃	6.5 ℃	4.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	2 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアン化イオン	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																		0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																		0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																		0.001 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																		0.002 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																		0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																		0.008 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	36.2 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	4.1 mg/ℓ	3.6 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.3 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																		146.0 mg/ℓ	145.0 mg/ℓ	145.0 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.000001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.3	6.5	6.4	7.2	7.1	7.6	7.8	7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.1	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.07 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満

令和4年度　水質検査結果（浄水）　3月

		基準値	巣瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴨久保配水池	氷配水池
	採水日		3月13日	3月13日	3月13日	3月9日	3月13日	3月13日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月16日	3月16日	3月16日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		7.0 ℃	3.0 ℃	6.0 ℃	8.0 ℃	0.0 ℃	5.0 ℃	13.0 ℃	15.0 ℃	16.0 ℃	12.0 ℃	13.5 ℃	9.0 ℃	2.0 ℃	12.0 ℃	7.0 ℃	10.0 ℃	10.0 ℃	12.5 ℃	13.0 ℃	12.0 ℃
	水温（℃）		9.0 ℃	9.5 ℃	9.0 ℃	7.0 ℃	3.5 ℃	8.5 ℃	9.0 ℃	9.5 ℃	10.5 ℃	11.5 ℃	9.0 ℃	6.5 ℃	7.0 ℃	6.5 ℃	7.5 ℃	10.0 ℃	5.5 ℃	9.5 ℃	10.0 ℃	8.5 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
4	水銀及びその他化合物	0.00005 mg/ℓ							0.00005 mg/ℓ未満													
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ				0.002 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満													
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ							0.004 mg/ℓ未満													
10	シアン化物イオン及びシアンイオン	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ							0.16 mg/ℓ													
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ	0.17 mg/ℓ						0.07 mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ						0.1 mg/ℓ未満										0.4 mg/ℓ			
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
15	1.4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
16	シス、トランス-1、2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ							0.0002 mg/ℓ未満													
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ							0.0001 mg/ℓ未満													
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満			
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ	0.0007 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0004 mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0006 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0007 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ	0.0004 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満			
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ未満													
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ							0.01 mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ							11.0 mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ							0.001 mg/ℓ未満													
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	34.4 mg/ℓ	2.5 mg/ℓ	4.1 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	1.8 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	3.5 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.6 mg/ℓ	6.9 mg/ℓ	2.8 mg/ℓ	2.0 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ	182.0 mg/ℓ	133.0 mg/ℓ	135.0 mg/ℓ	148.0 mg/ℓ	227.0 mg/ℓ	154.0 mg/ℓ	151.0 mg/ℓ	144.0 mg/ℓ	76.0 mg/ℓ	86.0 mg/ℓ	31.0 mg/ℓ		67.0 mg/ℓ							
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ	346.0 mg/ℓ	207.0 mg/ℓ	220.0 mg/ℓ	228.0 mg/ℓ	229.0 mg/ℓ	232.0 mg/ℓ	235.0 mg/ℓ	226.0 mg/ℓ	157.0 mg/ℓ	177.0 mg/ℓ	99.0 mg/ℓ	92.0 mg/ℓ	150.0 mg/ℓ	148.0 mg/ℓ	100.0 mg/ℓ	142.0 mg/ℓ	130.0 mg/ℓ			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ							0.02 mg/ℓ未満													
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ							0.000001 mg/ℓ未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ							0.005 mg/ℓ未満													
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ							0.0005 mg/ℓ未満													
46	有機物(全有機炭素(TOCの量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.4	6.7	6.7	7.4	7.3	7.7	7.7	7.5	7.3	7.3	7.3	7.0	7.1	7.0	7.1
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満