令和５年度　水質検査結果（浄水）　10月

		基準値	乗瀬配水池	中央配水池	坂の上配水池	北霞配水池	南ヶ原配水池	野馬取配水池	軽石配水池	小姓配水池	丸山配水池	宇坪入配水池	菱野配水池	後平高区配水池	諸配水池	滝原配水池	西小諸配水池	新家配水池	上深沢配水池	御牧ヶ原配水池（八幡）	鴉久保配水池	氷配水池
	採水日		10月19日	10月19日	10月19日	10月16日	10月19日	10月19日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月25日	10月25日	10月25日
	天候（前日）		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	天候（当日）		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温（℃）		14.0 ℃	16.0 ℃	15.0 ℃	10.0 ℃	12.5 ℃	13.5 ℃	13.0 ℃	12.0 ℃	14.0 ℃	11.5 ℃	12.5 ℃	14.5 ℃	15.5 ℃	15.0 ℃	14.5 ℃	17.5 ℃	16.0 ℃	11.0 ℃	11.0 ℃	10.5 ℃
	水温（℃）		17.5 ℃	14.0 ℃	16.5 ℃	15.0 ℃	12.0 ℃	14.5 ℃	17.5 ℃	15.0 ℃	20.0 ℃	14.5 ℃	13.5 ℃	18.5 ℃	15.5 ℃	15.5 ℃	17.5 ℃	16.5 ℃	15.0 ℃	14.0 ℃	15.5 ℃	16.0 ℃
	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ
1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ
2	大腸菌（定性）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその他化合物	0.003 mg/ℓ																				
4	水銀及びその他化合物	0.0005 mg/ℓ																				
5	セレン及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
6	鉛及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
7	ヒ素及びその他化合物	0.01 mg/ℓ																				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ																				
10	シアン化物イオン及びシアン化イオン	0.01 mg/ℓ																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ																				
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/ℓ																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ																				
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ																				
16	シス、トランス-1, 2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ																				
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ																				
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ																				
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ																				
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ																				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ																				
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/ℓ																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ																				
35	銅及びその化合物	1 mg/ℓ																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ																				
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ	35.6 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	4.2 mg/ℓ	3.7 mg/ℓ	1.9 mg/ℓ	5.6 mg/ℓ	3.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ	2.6 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	2.9 mg/ℓ	2.1 mg/ℓ	3.1 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ	3.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ																				
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ																				
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ																				
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47	PH値	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.5	6.7	6.7	7.3	7.3	7.6	7.8	7.6	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4
48	味	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ではない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
51	濁度	2 度以下	0.06 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.08 度	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満	0.05 度未満