



山野めぐみちゃん

ろうすいくん

水道管助

みずのおはなし

◆水道の冬支度は、お済みですか？

水道管の凍結を防ぐため、立ち上がり管や蛇口に凍結防止帯や保温材を巻くなど、外気から水道管を保護してください。また、水抜きをする場合は、不凍栓を完全に閉め切った後、蛇口を全開にし、水が出ないことを確認してください。不凍栓を完全に閉めていない場合、常時、水が地下に流れてしまいます。

なお、長期間、家を留守にする場合は閉栓届・水抜きを行ってください。



Check

- 凍結防止帯が設置されている場合は、電源の確認！（器具が古い場合は交換検討）
- 寒い日や家などを留守にする場合は、不凍栓（水抜栓）による水道管の水抜き！
- 不凍栓は全閉しているか確認！完全に閉めないと漏水することがあります！
- 閉栓する場合は、(株)水みらい小諸へ連絡！

◆水道工事申請、ご存知ですか？

給水装置の新設・改造等の工事を行う際は、小諸市指定給水装置工事事業者による**工事申請が必要**です。

無届工事の場合は、工事のやり直しが必要になったり、条例規定で過料が科されることがあります。ご注意ください。

事前調査（現地・配管状況）

給水装置の工事申請
【新設・改造・撤去】

工事の着手
【新設・改造・撤去（解体等）】

小諸市指定給水装置
工事事業者にお任せ
ください！



給水装置工事の例

※工事を行う前に申請が必要

新設	新しく水道を引くとき。新築等。
改造	「蛇口数を増やす」「引き込み管の太さを変える」など。増改築やリフォーム等。
撤去	家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき。解体等。



住所：小諸市諸 132-5 (JA 大里店内)
(国道 18 号「諸入口」を小諸 IC の方へ進み、次の信号の左側)

株式会社 水みらい小諸
0267-31-6456

料金、支払方法及び検針に関するお問い合わせ、上水道の開閉栓、使用者変更等、水道管の管網図の確認は、(株)水みらい小諸（営業時間 8:30～17:15）までご連絡ください。（年末年始の業務案内は 13p 参照）