

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 5 月 16 日

令和 7 年度 4 月分

検査者 小諸市水道技術管理者  
 立会者 (株)水みらい小諸  
 受託水道業務技術管理者



## 0) 小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	○適・不適	12件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	○適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	○適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	○適・不適	3件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	○適・不適	4/7:7検体、4/15:10検体、4/17:5検体、4/21:3検体、4/22:7検体
	毎日水質検査	残留塩素	○適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	
	クリプトスポリジウム検査	年4回	○適・不適	4/3:10検体
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	○適・不適	21件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	○適・不適	28件

量水器の管理	検満工事の発注件数	契約書の確認	適 不適	13件
	検満工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
夜間・祝祭日の対応	漏水、火災、苦情等の対応	件数:(日誌の確認)	適 不適	4件
施設更新・維持補修の提案	更新計画の提案	更新の順位及び概算費用	適 不適	
	維持補修計画の提案	修繕の順位及び概算費用	適 不適	
業務の収支	業務収支の状況		適 不適	

○前回モニタリング時指摘事項への対応状況

前回モニタリング時指摘事項	改善等対応状況
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	3月については、進捗ありませんでした。

○モニタリング結果の総括

指摘・助言事項一覧	
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	4月については、進捗ありませんでした。

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 6 月 12 日

令和 7 年度 5 月分

検査者 小諸市水道技術管理者

立会者 (株)水みらい小諸

受託水道技術管理者



## 0) 小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	2件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	1件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	13件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	適・不適	5/7:8検体、5/14:9検体、5/19:3検体、5/21:6検体、5/26:5検体
	毎日水質検査	残留塩素	適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	
	クリプトスポリジウム検査	年4回	適・不適	
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	適・不適	24件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	適・不適	22件

量水器の管理	検満工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	検満工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
夜間・祝祭日の対応	漏水、火災、苦情等の対応	件数:(日誌の確認)	○適・不適	6件
施設更新・維持補修の提案	更新計画の提案	更新の順位及び概算費用	<del>適・不適</del>	
	維持補修計画の提案	修繕の順位及び概算費用	<del>適・不適</del>	
業務の収支	業務収支の状況		○適・不適	

○前回モニタリング時確認事項への対応状況

前回モニタリング時確認事項	改善等対応状況
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	4月については、進捗ありませんでした。
・PFOS及びPFOAの検査予定はいつですか。	検査機関と調整中です。
・計画修繕の状況はどうか。	順次実施します。

○モニタリング結果の総括

確認・助言事項一覧	
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	5月については、進捗ありませんでした。
・水源地・配水池等の巡視において、丸山配水池滅菌室の換気扇が故障となっているが、対応状況はどうなっているか。	資材を発注し、交換することを進めています。
・水管橋の進捗状況はどうか。	直営で可能な箇所を順次進めています。

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 7 月 11 日

令和 7 年度 6 月分

検査者 小諸市水道技術管理者

立会者 (株)水みらい小諸  
受託水道技術管理者



## 0) 小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	3件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	7件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	適・不適	6/5:7検体、6/9:3検体、6/11:6検体、6/17:5検体、6/18:6検体、6/23:4検体、6/24:4検体
	毎日水質検査	残留塩素	適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	5/22・23:23箇所
	クリプトスポリジウム検査	年4回	適・不適	
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	適・不適	19件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	適・不適	30件

量水器の管理	検満工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	検満工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
夜間・祝祭日の対応	漏水、火災、苦情等の対応	件数：(日誌の確認)	○適・不適	7件
施設更新・維持補修の提案	更新計画の提案	更新の順位及び概算費用	適・不適	
	維持補修計画の提案	修繕の順位及び概算費用	適・不適	
業務の収支	業務収支の状況		○適・不適	

○前回モニタリング時確認事項への対応状況

前回モニタリング時確認事項	改善等対応状況
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	5月については、進捗ありませんでした。
・水源地・配水池等の巡視において、丸山配水池滅菌室の換気扇が故障となっているが、対応状況はどうなっているか。	資材を発注し、交換を進めています。
・水管橋の進捗状況はどうか。	直営で可能な箇所を順次進めています。

○モニタリング結果の総括

確認・助言事項一覧	
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	6月については、進捗ありませんでした。

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 8 月 12 日

令和 7 年度 7 月分

検査者 小諸市水道技術管理者  
立会者 (株)水みらい小諸  
受託水道技術管理者



## 0) 小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	2件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	2件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	7件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	適・不適	7/1:8検体、7/8:10検体、7/15:5検体、7/22:3検体、7/23:7検体
	毎日水質検査	残留塩素	適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	
	クリプトスポリジウム検査	年4回	適・不適	7/3:10検体
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	適・不適	21件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	適・不適	17件

量水器の管理	検満工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	検満工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
夜間・祝祭日の対応	漏水、火災、苦情等の対応	件数:(日誌の確認)	適・不適	8件
施設更新・維持補修の提案	更新計画の提案	更新の順位及び概算費用	適・不適	
	維持補修計画の提案	修繕の順位及び概算費用	適・不適	
業務の収支	業務収支の状況		適・不適	

○前回モニタリング時確認事項への対応状況

前回モニタリング時確認事項	改善等対応状況
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	6月については、進捗ありませんでした。

○モニタリング結果の総括

確認・助言事項一覧	
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	7月については、進捗ありませんでした。

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 9 月 11 日

令和 7 年度 8 月分

検査者 小諸市水道技術管理者  
 立会者 (株)水みらい小諸  
 受託水道技術管理者



## 0)小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	2件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	20件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	適・不適	8/5:8検体、8/18:9検体、 8/25:5検体、8/26:3検体、 8/28:6検体
	毎日水質検査	残留塩素	適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	
	クリプトスポリジウム検査	年4回	適・不適	
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	適・不適	28件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	適・不適	18件

# 小諸市水道施設等の指定管理者モニタリングチェックリスト

立会検査日 令和 7 年 10 月 10 日

令和 7 年度 9 月分

検査者 小諸市水道技術管理者  
 立会者 (株)水みらい小諸  
 受託水道技術管理者



## 0) 小諸市独自の確認事項

独自の項目	確認事項	具体的な対応	判定	不適の理由等 (メモ)
施設等の維持管理	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	1件
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	1件
	工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	保守点検の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	保守点検の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
	水源地・配水池等の巡視	巡視簿の確認	適・不適	
管路の維持管理	目視による点検	水管橋・道路上の漏水等	適・不適	
	修繕の発注件数	契約書の確認	適・不適	
	修繕の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	11件
	路面復旧工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	路面復旧工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	件
水質管理	水質検査(定期)	法定検査	適・不適	9/10:7検体、9/16:6検体、 9/17:9検体、9/24:5検体、 9/29:3検体
	毎日水質検査	残留塩素	適・不適	
	水質検査(臨時)	PFOS・PFOA	適・不適	
	クリプトスポリジウム検査	年4回	適・不適	
	放射能検査	年1回	適・不適	
給水申請	申請書の審査	審査書の確認	適・不適	22件
	申請書の竣工検査	しゅん工書類の確認	適・不適	18件

量水器の管理	検満工事の発注件数	契約書の確認	適・不適	件
	検満工事の完了件数	しゅん工書類の確認	適・不適	1件
夜間・祝祭日の対応	漏水、火災、苦情等の対応	件数:(日誌の確認)	適・不適	20件
施設更新・維持補修の提案	更新計画の提案	更新の順位及び概算費用	適・不適	
	維持補修計画の提案	修繕の順位及び概算費用	適・不適	
業務の収支	業務収支の状況		適・不適	

○前回モニタリング時確認事項への対応状況

前回モニタリング時確認事項	改善等対応状況
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	8月については、進捗ありませんでした。
・8月27日に料金システムの通信障害が発生した。長期に及ぶこともあるため、危機管理マニュアル等の見直しをしてください。	危機管理マニュアルの見直し、また、対応策を検討します。

○モニタリング結果の総括

確認・助言事項一覧	
・業務計画に基づく適切な実行をお願いします。	適切に業務遂行できるよう努めました。
・指定給水装置工事事業者指定更新手続きの適時適切な対応をお願いします。	各手続きが迅速かつ適切な対応に努めました。
・未収金について、高額滞納額にならないうちに本人と連絡が取れるよう引き続き対応をお願いします。	早期対応をしております。
・使用料金及び加入金等について、使用者等との交渉に時間が掛っているケースについて進捗状況を報告願います。	9月については、進捗ありませんでした。