受付日	受付番号	質問内容	回答
7月12日	1		納税証明については前住所表記で構いません。資格 確認書類の中で移転の確認ができる書類を添付して ください。
7月14日	2	応募者のうち施工役割を担う者のうち少なくとも1者以上は、電気工事業として特定建設業の許可を受けており、他の自治体において、防犯灯・道路照明灯・公園照明灯において、LED照明リース事業(ESCO事業含む)で、同様の実績が直近5年間で全種類あること。とありますが、賃貸借契約ではない「業務委託契約や工事請負契約」での事業実績もお認めいただけますか?また、様式第3号-4に記載する事業実績一覧表に「業務委託契約や工事請負契約」を含めて記載してもよろしいでしょうか?	実施要領を一部修正しますので、ご確認ください。
7月14日	3	応募者のうち施工役割を担う者のうち少なくとも1者以上は、電気工事業として特定建設業の許可を受けており、他の自治体において、防犯灯・道路照明灯・公園照明灯において、LED照明リース事業(ESCO事業含む)で、同様の実績が直近5年間で全種類あること。とありますが、賃貸借契約での事業実績が防犯灯リース事業1件での参加をお認めいただけますか?	実施要領を一部修正しますので、ご確認ください。
7月14日	4	60Wの既設灯具をLED化するのに際して10VA高照度を設置とありますが、P17、3(1)に記載されている40W~60Wの灯具仕様を満たせばよろしいでしょうか? この場合、60W100灯と40W1600灯の計1700灯を10VALEDに交換、100Wの300灯を10VA高照度LEDに交換すればよろしいでしょうか?	実施要領を一部修正しますので、ご確認ください。 P24の参考合計400灯を高照度タイプとしてください。
7月15日	2	総括役割、調査役割、施工管理役割、その他役割との記載がありますが、実施要領P4(2)④にある応募者(共同企業体の場合は代表者)が総括役割でしょうか? また、事業役割との表記も数か所にありますが、総括役割と事業役割は同一との認識でよろしいでしょうか? この場合、統一するのみ「事業役割」に統一して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7月15日	5	1年間のリース料とありますが、10年間のリース料の見積合計及び 内訳明細を用意して宜しいでしょうか。	併せてご用意いただければ幸いです。

7月15日	6	提案書提出要請の通知を受けた後に参加を辞退した場合、辞退届を提示するとありますが、正当な手続きにより辞退した場合は指名停止等のペナルティはないとの認識でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
7月15日	7	不測の事態とは具体的にどのようなシチュエーションを想定していらっしゃいますか? 台風等による広範囲での停電などでしょうか? 小諸市様の有益なご提案を行うためにご教授願います。	各社の想定する不測の事態の考え方や実際にあっ た経験などがあればお示しください。
7月15日	8	老朽化したポールの交換は実施要領P17⑥※に記載にもありますが、立替するポール数量の指定がありません。仮に調査により数百本の老朽化したポールが発見された場合は、事業者の提案金額の範囲内で交換を行うのは困難なため、交換する本数を指定いただくか提案する事業費の範囲内ではなく小諸市様の費用負担で交換いただきたいのですがいかがでしょうか?	お見込みのとおりです。
7月15日	9	事業対象の防犯灯は全て小諸市様の所有で契約名義も全て小諸市様で間違いないでしょうか? また、自治会所有の防犯灯、商店街灯は対象外との認識で宜しいでしょうか?	防犯灯は全て自治会所有・契約になります。商店街 灯は対象外です。事業完了後は当市に所有権が移 管となる予定です。
7月15日	10	設置する防犯灯は10VA高照度(60W相当)とし、30灯分の費用を 事業費に見込んでよろしいでしょうか。	高照度でお見込みください。
7月15日	11	提案書の作成にあたり文字サイズ、フォントの指定はないとのこと で宜しいでしょうか?	(1)用紙はA4縦型とし、縦置き横書き左綴じとすること。 (2)文字のサイズは10ポイント以上とし、明朝体を標準とすること。ただし、図表はこの限りでない。 (3)資料はカラー、白黒は問わない。 以上の指定でお願いします。
7月15日	12	提案金額における評価は事業効果の箇所で宜しいでしょうか? また、提案金額の採点に於ける計算方法は「配点×最低提案価格 /提案価格」という認識で宜しいでしょうか? 計算方法が異なる場合は、基準をご提示お願いします。	お見込みのとおりです。提案金額の採点でなく、事業 内容の費用対効果を判断します。
7月15日	13	防犯灯を製造するメーカーの多くは100V対応品、200V対応品をれぞれ製造しています。100V~200V±6%を満たす防犯灯器具は一部のメーカーに限られます。100V電圧の箇所には100V対応の防犯灯を設置し、200V電圧の箇所には200V対応の防犯灯を設置する提案を行っても宜しいでしょうか?	各社の提案にお任せします。
7月15日	14	防犯灯を製造するメーカーの多くはRa70~80の範囲内で防犯灯を製造しています。この範囲を満たす防犯灯を設置する提案を行っても宜しいでしょうか?	各社の提案にお任せします。

7月15日	15	防犯灯を製造するメーカーの多くは100V対応品、200V対応品をれぞれ製造しています。100V~200V±6%を満たす防犯灯器具は一部のメーカーに限られます。100V電圧の箇所には100V対応の防犯灯を設置し、200V電圧の箇所には200V対応の防犯灯を設置する提案を行っても宜しいでしょうか?	各社の提案にお任せします。
7月15日	16	防犯灯を製造するメーカーの多くはRa70~80の範囲内で防犯灯を製造しています。この範囲を満たす防犯灯を設置する提案を行っても宜しいでしょうか?	各社の提案にお任せします。
7月15日	17	管理プレートを設置する維持管理対象は「防犯灯約5000灯」。その他照明の約420灯は維持管理対象がで管理プレート不要とのことでよろしいでしょうか。	各社の提案にお任せします。
7月15日	18	不可抗力によるもの以外の要因で防犯灯に不具合が生じた場合は事業者の費用負担で補修を行い、防犯灯の不具合が不可抗力によるものの場合は小諸市様の費用負担で修繕を行っていただけるとの認識で宜しいでしょうか。 不可抗力によう場合も事業者の費用負担とする場合は、動産総合保険に落雷、風水害、土砂崩れなどの広域被害を想定した水災特約を含める必要がありますか?	各社の対応にお任せしますが、最大限当市の負担 が発生しない提案としてください。
7月15日	19	参加表明書について 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書類を郵送(宅 急便)での提出を予定しています。この際、到着期限は7月21日 (木)17時となっておりますが、天候不良や交通障害等の不可抗力 により書類の到着が遅れた場合、書類の発送を証明することで猶 予をいただく事は可能でしょうか。	原則要領のとおりとします。しかし、悪天候等で配送 等が遅れた場合は受付をしますが、配送記録など確 認させていただく場合があります。また該当がありそ うな場合は事前に事務局へ連絡願います。
7月15日	20	特記仕様5. 照明灯工事仕様(1)④(ア) 遮光機能が備わっている灯具の数量をご提示ください。もしくは数 量不明の場合は本見積には含まず調査後別途協議でよろしいで しょうか。	お見込みのとおりです。
7月15日	21	賃貸借契約書(案)をいただくことは可能でしょうか。それとも優先交渉権者決定後協議して決定するものでしょうか。	事前提供はありません。受託候補者と協議で作成するも のとなります。
7月15日	22	万一の想定となりますが、、予算の削減・減額により契約が変更または、解除になった場合において、当該時点にて残期間の残賃借料が存在する場合、残賃借料のご負担については、貴市・賃貸人にて別途協議との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7月15日	23	プレゼンテーション用資料は持参不要でよろしいでしょうか。	当日発表分(データ)はご持参ください。機材は要領のとおりです。

7月15日 24 グルーブでの入札参加を予定しています。グルーブにで発注できました場合、契約の締結は、小語市様・代表者の2社間契約との設議でよるしいでしようか。 また契約名義でよろしいでしようか。 また契約名義でよろしいでしょうか。 また契約名義でよろしいでしょうか。 また契約名義でよろしいでしょうか。 ありません。				
7月15日 26 対象灯具の位置を含めた詳細情報はどのタイミングで頂けるで	7月15日	24	ました場合、契約の締結は、小諸市様・代表者の2社間契約との 認識でよろしいでしょうか。また契約名義も、代表者単体企業の契	お見込みのとおりです。
7月15日 25	7月15日	25		ありません。
7月15日 27	7月15日	26		
7月15日 28	7月15日	27	既設の照明器具の撤去について記載があるが、当該器具の所有	
7月15日 29 既設照明器具の撤去の記載について、当該機器の排出事業者 は。事業者という認識でよろしいでしょうか。 P17 特記仕様 2. 防犯灯工事仕様(1)① 期間中の増設についての記載で、当該器具の維持管理について は、リース契約満了後(令和15年2月28日)に終了し、その所有 権を責市に無償譲渡する認識でよろしいでしょうか。 P23 特記仕様 8維持管理仕様、(4) 新設LED防犯灯及び既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応する場合、付保期間はリース期間(令和5年3月1日~令和15年2月28日)としてよろしいでしょうか。 P23 特記仕様 8維持管理仕様、(4) 既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応するにあたり、保険料を算出するため、当該器具メーカー及び灯数、設置時期についてご教示ください。 P23 特記仕様 8維持管理仕様、(4) 既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応するにあたり、保険料を算出するため、当該器具メーカー及び灯数、設置時期についてご教示ください。 A 1 日 1 日 2 入れ保証金・契約保証金は不要という認識でよろしいでしょうか。 小諸市財務規則第110条及び第124条中に該当す	7月15日	28	「ポールの劣化が激しい場合、LED工事の際に交換し、リース物件に含めるものとする」とあるが、提案金額に当該費用を含めない認	お見込みのとおりです。
7月15日 30 期間中の増設についての記載で、当該器具の維持管理については、リース契約満了後(令和15年2月28日)に終了し、その所有権を責市に無償譲渡する認識でよろしいでしょうか。 P23 特記仕様 8維持管理仕様.(4) 新設LED防犯灯及び既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応する場合、付保期間はリース期間(令和5年3月1日~令和15年2月28日)としてよろしいでしょうか。 P23 特記仕様 8維持管理仕様.(4) 既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応するにあたり、保険料を算出するため、当該器具メーカー及び灯数、設置時期についてご教示ください。 P24 特記仕様 8維持管理仕様.(4) の	7月15日	29	既設照明器具の撤去の記載について、当該機器の排出事業者	お見込みのとおりです。
7月15日 31 新設LED防犯灯及び既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応する場合、付保期間はリース期間(令和5年3月1日~令和15年2月28日)としてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 は見込みのとおりです。 自治会でLED工事したものについては把握がありません。 直近5年で500灯程度市で工事したものが、 Panasonic製の10Wタイプです。メーカー不明、設置 年数7~10年(推測)程度の20Wものが2000程度 あります。	7月15日	30	期間中の増設についての記載で、当該器具の維持管理については、リース契約満了後(令和15年2月28日)に終了し、その所有	お見込みのとおりです。
7月15日32P23 特記仕様 8維持管理仕様.(4) 既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応 するにあたり、保険料を算出するため、当該器具メーカー及び灯 数、設置時期についてご教示ください。せん。直近5年で500灯程度市で工事したものが、 	7月15日	31	新設LED防犯灯及び既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応する場合、付保期間はリース期間(令和5年3	お見込みのとおりです。
	7月15日	32	既設LED防犯灯にリース会社にて動産総合保険を付保して対応 するにあたり、保険料を算出するため、当該器具メーカー及び灯	せん。 直近5年で500灯程度市で工事したものが、 Panasonic製の10Wタイプです。メーカー不明、設置 年数7~10年(推測)程度の20Wものが2000程度
	7月15日	33		

7月15日	34	P16 特記仕様 1. 照明灯調査特記仕様(1)現地調査 既設防犯灯並びに道路照明灯、公園照明灯につきまして、位置情報や台帳情報をご提供いただくことは可能でしょうか。また、提供いただける場合のデータ形式や精度をご教示願います。	位置情報は紙ベースで提供可能です。
7月15日	35	P16 特記仕様 1. 照明灯調査特記仕様(2)電力契約の照合・申込 電力契約情報につきましてExcel等のデータ形式で貸与いただくことは可能でしょうか。	電力会社へ照会をした、紙ベースの資料提供になります。
7月15日	36	P16 特記仕様 1. 照明灯調査特記仕様(1)現地調査 貴市で管理されている既設防犯灯の台帳等の情報に、LED灯や 蛍光灯などの灯具種類は登録されているでしょうか。	自治会が管理している紙ベースの一覧に表記がある 場合以外は把握はありません。
7月15日	37	P22 特記仕様 6. 管理台帳システム仕様 管理台帳システムのライセンス数にご指定はありますのでしょう か。	ありません。
7月15日	38	P22 特記仕様 6. 管理台帳システム仕様 管理台帳システムは、インターネット回線を利用したWEB型での提供も可能でしょうか。	各社の提案にお任せします。
7月15日	39	P16 特記仕様 1. 照明灯調査特記仕様(1)現地調査 NTT柱に共架する既設防犯灯の数量をご教示いただけるでしょう か。	把握しておりません。
7月15日	40	電力柱と鋼管ポール取付はいただける地図データ内に記載はあるのか	自治会作成の一覧の中に表記されています。
7月15日	41	その他照明(道路灯、公園灯他)について、対象灯数が420 灯と413灯があるがどちらとすればよいか。	413灯でお見込みください。
7月15日	42	管理プレートはシールでも問題ないでしょうか。	各社の提案にお任せします。
7月15日	43	その他照明(道路灯、公園灯他) 写真データについて複数の灯数がある器具は写真に出ているタイプ全て同じでしょうか。写真の器具以外の形状やW数の器具も含まれている可能性があるでしょうか。	基本的に写真のタイプで統一されていますが、形状やW数が異なるものが含まれている可能性はあります。
7月15日	44	その他照明(道路灯、公園灯他) 提案書提出までの期間で必要最低限公園や設置場所への 現場調査を行う予定ですが、正確な場所など問い合わせが 必要な場合、お問合せ窓口(ご担当者)を教えてください。 (提案書作成において最終的な器具の選定やアダプタの必 要有無などに必要です。)	その他照明は複数課に渡りますので、危機管理課へ お問合せください。対応課へお繋ぎさせていただきま す。